

Заказчик:	АО «Тамбовские коммунальные системы»	Группа материалов:	
№ опросного листа:		Код МТР в ЕНС РКС:	

Наименование МТР: Реле-регулятор

№ п/п	Наименование параметра (характеристики)	Размерность	Требования заказчика
1	ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ		
1.1	Напряжение питания	В	12(постоянного или переменного тока)
1.2	Время опроса входных каналов	с	1(не более)
1.3	Выходное сопротивление устройства внешнего управления таймером	кОм	1(не более)
1.4	Количество встроенных выходных э/м реле	шт	2
1.5	Напряжение низкого (активного) уровня на управляющем входе ("ПУСК/СТОП")	В	0...0,8
1.6	Максимально допустимый ток источника питания	мА	250
1.7	Напряжение высокого уровня на управляющем входе ("ПУСК/СТОП")	В	2,4...30
1.8	Степень защиты корпуса		IP54
1.9	Максимально допустимый ток, коммутируемый контактами э/м реле	А	8 (при 220 В, 50 Гц)
2	КОМПЛЕКТАЦИЯ		
2.1.			
2.2.			
2.3.			
2.4.			
2.5.			
2.6.			
2.7.			
2.8.			
2.9.			
2.10.			
2.11.			
2.12.			

ФИО Ответственного:	Макаров Александр Михайлович
Должность:	Главный метролог
Телефон / Факс:	8(4752)700-700
Электронный адрес:	
Подпись:	