

Заказчик:	АО «Тамбовские коммунальные системы»	Группа материалов:	
№ опросного листа:		Код МТР в ЕНС РКС:	

Наименование МТР: Преобразователь вторичный цифровой

№ п/п	Наименование параметра (характеристики)	Размерность	Требования заказчика
1	ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ		
1.1	Напряжение питания	В	220
1.2	Время измерения	с	2,5(не более)
1.3	Выходной сигнал	мА	4...20
1.4	Количество реле управления	шт	2
1.5	Измеряемый технологический параметр		уровень
1.6	Тип платы связи		RS485
1.7	Тип корпуса		щитовой вариант
1.8	Степень защиты корпуса		IP20
1.9	Диапазон измерения уровня	м	0...6
1.10	Габаритные размеры, не более	мм	96*96*160
1.11	Потребляемая мощность, не более	Вт	5
2	КОМПЛЕКТАЦИЯ		
2.1.			
2.2.			
2.3.			
2.4.			
2.5.			
2.6.			
2.7.			
2.8.			
2.9.			
2.10.			
2.11.			
2.12.			

ФИО Ответственного:	Макаров Александр Михайлович
Должность:	Главный метролог
Телефон / Факс:	8(4752)700700
Электронный адрес:	
Подпись:	