

Заказчик:	АО «Тамбовские коммунальные системы»	Группа материалов:	
№ опросного листа:		Код МТР в ЕНС PKS:	

Наименование МТР: Блок питания

№ п/п	Наименование параметра (характеристики)	Размерность	Требования заказчика
1	ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ		
1.1	Входное напряжение	В	90...264 переменного тока 110...370 постоянного тока
1.2	Частота входного переменного напряжения	Гц	47...63
1.3	Суммарная выходная мощность	Вт	4
1.4	Номинальное выходное напряжение канала	В	24
1.5	Рабочий диапазон температур блока питания	°C	-20...+50
1.6	Максимальный ток нагрузки	А	0,165
1.7	Ток потребления	А	0,09...0,04
1.8	Степень защиты корпуса		IP20
1.9	Тип и габаритные размеры корпуса	мм	36*90*58
2	КОМПЛЕКТАЦИЯ		
2.1.			
2.2.			
2.3.			
2.4.			
2.5.			
2.6.			
2.7.			
2.8.			
2.9.			
2.10.			
2.11.			
2.12.			
2.13.			

ФИО Ответственного:	Макаров Александр Михайлович
Должность:	Главный метролог
Телефон / Факс:	8(4752)700-700
Электронный адрес:	
Подпись:	