

Заказчик:	АО «Тамбовские коммунальные системы»	Группа материалов:	
№ опросного листа:		Код МТР в ЕНС PKS:	

Наименование МТР: Трансформатор тока 200/5А

№ п/п	Наименование параметра (характеристики)	Размерность	Требования заказчика
1	ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ		
1.1	Номинальное напряжение	В	660
1.2	Номинальный первичный ток	А	200
1.3	Класс точности		0,5
1.4	Исполнение		Без шины
1.5	Степень защиты		IP20
1.6	Номинальный ток вторичной обмотки	А	5
1.7	Климатическое исполнение		УХЛ 3
1.8			
1.9			
1.10			
2	КОМПЛЕКТАЦИЯ		
2.1.			
2.2.			

ФИО Ответственного:	Макаров Александр Михайлович
Должность:	Главный метролог
Телефон / Факс:	8(4752)700-700
Электронный адрес:	
Подпись:	