



PKC
Благовещенск

Филиал АО «Амурские коммунальные системы» «Амурводоканал»

Заказчик:	АО «Амурские коммунальные системы»	Группа материалов:	
№ опросного листа:	№	Код МТР в ЕНС PKC:	

Наименование МРТ: Насос консольный моноблочный линейный, без рамы, с электродвигателем

№ п/п	Наименование параметра (характеристики)	Размерность	Требования заказчика
1	ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		
1.1	Рабочая среда	техническая вода	
1.2	климатическое исполнение		3.1 по ГОСТ 15150-69.
1.3	производительность(подача)	Q, м³/ч	100
1.4	Высота подъема	H, м	50
1.5	давление	P, (кгс/см²)	6
1.6	двигатель		5AI180M2
1.7	мощность электродвигателя	N, кВт	30
1.8	частота вращения	n (об/мин)	3000
1.9	напряжение	V	380
1.10	утечка через уплотнение вала	л/ч	3
1.11	средний ресурс до кап. ремонта	час.	20000
1.12	средняя наработка до отказа	час.	10000
1.13	допустимый срок хранения	год.	2
1.14	габариты насоса (высота, ширина, высота)	мм.	455/400/1000
2.	КОМПЛЕКТАЦИЯ		
2.1	насос	1шт.	в соответствии с конкурсной документацией
2.2	электродвигатель	1шт.	в соответствии с конкурсной документацией
2.3	паспорт насоса		1 экземпляр
2.4	паспорт электродвигателя		1 экземпляр
2.5	руководство по эксплуатации		1 экземпляр

Ф.И.О. Ответственного	Р.В. Гришин
Должность	Начальник цеха
Телефон/факс	8914 56 96 476
Электронный адрес	v.grishin@amurcomsys.ru
Подпись	
Директор ФАО "АКС" "Амурводоканал"	С.Г. Скворцов
Подпись	