

Заказчик:	АО «ПКС-Водоканал»	Группа материалов:	Е
№ опросного листа:	ЕВ0796	Код МТР в ЕНС ПКС:	ЕВ0796

Наименование МТР: Насосный агрегат фекальный Q=50м³/ч, Н=32м, IP-68

№ п/п	Наименование параметра (характеристики)	Размерность	Требования заказчика
1	ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ		
1.1	Расход (допускаемый диапазон)	М ³ /час	45-50
1.2	Напор	м	30-32
1.3	Частота вращения вала	Об/мин	1500
1.4	Материал корпуса агрегата, рабочего колеса		чугун
1.5	Наличие масляной камеры		обязательно
1.6	Габариты насоса и рамы (не более)	мм	800x1200
1.7	Класс защиты двигателя		IP68
1.9	Длина кабеля двигателя	м	10
1.10	Тип уплотнения масл.камера/вал/двигатель/		Торцевые уплотнения
1.11	Тип рабочего колеса		Одноканальное или «вихревое»
1.12	Тип исполнения и монтажа		Насосный агрегат (моноблок) горизонтальный, «сухого» исполнения с рубашкой охлаждения, на раме
1.13	Максимальный размер перекачиваемых включений	мм	80
1.14	Диам.всас./диам.напора	мм	80/80
1.15	Номинальное напряжение	В	3x380
1.16	Способ запуска		Треугольник/звезда
1.17	Класс изоляции		Н
1.18	КПД агрегата в рабочей точке	Не ниже	70%
2	КОМПЛЕКТАЦИЯ		
2.1.	Насосный агрегат в комплекте с двигателем (моноблок)		
2.2.	Кабель насоса	м	10
2.3.	Защита электродвигателя		Датчик влажности статора

ФИО Ответственного:	Пикульский Д.В.
Должность:	Начальник цеха НСиС
Телефон / Факс:	76-98-03
Электронный адрес:	d.pikulskiy@rks.karelia.ru
Подпись:	
Директор технического департамента:	В.В.Остапчук
Подпись:	