

Опросный лист заказа насосного оборудования №7

Заказчик _____ ООО «Ульяновскоблводоканал» _____
 Количество _____ 1 _____ шт. Аналог _____ К 80-50-200 _____
 Годовая (перспективная) потребность _____ 1 _____ шт.

№	Наименование параметра (характеристики)	Размерность	Требования заказчика
1	ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ		
1.1	Подача	м ³ /ч	50
1.2	Напор	м	45
1.3	Давление на выходе (не более)	кгс/см ²	6
1.4	Кавитационный запас (не более)	м	5
1.5	Для полупогружных (погружных) насосов:		
1.5.1	Глубина погружения (расстояние от поверхности жидкости до всасывающего патрубка)	м	
1.6	Габаритные размеры	L x B x H	Не более, мм 1120x458x455
2	ПЕРЕКАЧИВАЕМАЯ СРЕДА		
2.1	Наименование перекачиваемой среды	вода	
2.2	Содержание твердых частиц:		
2.2.1	Объемная концентрация	%	Не более 0,01
2.2.2	Размеры частиц (абразивных/неабразивных)	мм	0,1
2.3	Рабочая температура ,тр	°C	8
2.4	Вязкость (кинематическая) при тр	сСт (мм ² /с)	
2.5	Плотность при тр	кг/м ³	
3	МАТЕРИАЛЫ СТОЙКИЕ В ПЕРЕКАЧИВАЕМОЙ СРЕДЕ		
	- СТАЛЬ 20Х13Л, 12Х18Н9Т, 35Л или другие - оловянистая бронза - СЧ20 - резина ИРП 1225, ИРП 1314		
4	УПЛОТНЕНИЕ ВАЛА		
4.1	Сальниковое одинарное/двойное (С/СД)		
4.2	Торцовое одинарное/двойное (5/55)		
5	УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ (УСТАНОВКИ)		
5.1	Климатическое исполнение и категория размещения при эксплуатации по ГОСТ 15150-69		
5.2	Класс взрывоопасности и пожарной зоны размещения по ПУЭ		нет
5.3	Необходимость подвода охлаждающей/обогревающей среды	да/нет	нет
6	ПРИВОД		
6.1	Напряжение, количество фаз	380В, 3	
6.2	Частота сети	50Гц	
7	КОМПЛЕКТНОСТЬ		
7.1	Переходник с резьбового соединения на фланцевое		
8	ПРИЛОЖЕНИЕ: схема установки, другие требования		

Опросный лист заполнил (Ф.И.О., должность, дата)) Юсупов Линур Фидайлович, инженер ПТО 28.03.2019

Адрес: _____ г.Димитровград, ул.Куйбышева, д150 _____

Тел. _____ 8 84235 2-66-27 _____ факс _____ E-mail _____

_____ lyusupov@ulcomsys.ru _____

*К рассмотрению принимаются опросные листы с полностью заполненными строками