


|                    |                                      |                    |  |
|--------------------|--------------------------------------|--------------------|--|
| Заказчик:          | АО «Тамбовские коммунальные системы» | Группа материалов: |  |
| № опросного листа: |                                      | Код МТР в ЕНС РКС: |  |

Наименование: Пневмораспределитель 5/2 G1/4"

| № п/п    | Наименование параметра (характеристики)     | Размерность | Требования заказчика          |
|----------|---|-------------|-------------------------------|
| <b>1</b> | <b>ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ</b>             |             |                               |
| 1.1      | Энергоноситель                              |             | Отфильтрованный сжатый воздух |
| 1.2      | Максимальное рабочее давление               | бар         | 10                            |
| 1.3      | Минимальное давление переключения           | бар         | 2,5                           |
| 1.4      | Тип пневмоуправления                        |             | Пружинный возврат             |
| 1.5      | Диапазон рабочих температур                 | °С          | -5...+70                      |
| 1.6      | Расход (при 6 бар)                          | л/мин       | 1360                          |
| 1.7      | Присоединительный размер магистрали         |             | G 1/4"                        |
| 1.8      | Присоединительный размер каналов управления |             | G 1/8"                        |
| 1.9      |   |             |                               |
| 1.10     |   |             |                               |
| 1.11     |   |             |                               |
| 1.12     |   |             |                               |
| 1.13     |   |             |                               |
| 1.14     |   |             |                               |
| 1.15     |   |             |                               |
| 1.16     |   |             |                               |
| 1.17     |   |             |                               |
| 1.18     |   |             |                               |
|          |   |             |                               |
|          |   |             |                               |
|          |   |             |                               |

|                     |   |
|---------------------|---|
| ФИО Ответственного: | Макаров А.М.  |
| Должность:          | Главный метролог  |
| Телефон / Факс:     | 700-700 д. 6130   |
| Электронный адрес:  |   |
| Подпись:            |  |