


Заказчик:	Филиал АО «Тамбовские коммунальные системы» 39200, Россия, Тамбов, ул. Тулиновская 5	Группа материалов:	И - Химия
Область применения, назначение	Обеззараживание питьевой и сточной воды	Код МТР в ЕНС РКС:	ИВ

Наименование МТР: Гипохлорит натрия, марка А

№ п/п	Наименование параметра (характеристики)	Размерность	Требования заказчика
1.	<b>Функциональные параметры</b>		
1.1	Внешний вид		Жидкость зеленовато-желтого цвета
1.2	Коэффициент светопропускания	%	Не менее 20
1.3	Массовая концентрация активного хлора	%	Не менее 190
1.4	Массовая концентрация щелочи в пересчете на NaOH	г/дм3	10-20
1.5	Массовая концентрация железа	г/дм3	Не более 0,02
1.6	марка		Гипохлорит натрия марки А, ГОСТ 11086-76
2	<b>ДОКУМЕНТАЦИЯ</b>		
2.1	Паспорт на гипохлорит	на каждую партию, шт.	1
2.2	Экспертное заключение	шт.	1
2.3	Паспорт безопасности химической продукции	шт.	1

ФИО Ответственного:	Селянский А. Е.
Должность:	Старший мастер
Телефон / Факс:	8-953-707-83-69
Электронный адрес:	
Подпись:	
Директор технического департамента:	
Подпись:	