

Заказчик:	АО «Тамбовские коммунальные системы»	Группа материалов:	
№ опросного листа:		Код МТР в ЕНС РКС:	

**Наименование МТР:** Датчик гидростатического давления

№ п/п	Наименование параметра (характеристики)	Размерность	Требования заказчика
1	<b>ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ</b>		
1.1	Напряжение питания постоянного тока	В	24...36
1.2	Температура контролируемой среды	°С	-20...+50
1.3	Выходной сигнал	мА	4...20
1.4	Исполнение по взрывозащите		общепромышленное
1.5	Верхний предел измеряемого параметра	м	6
1.6	Предел допускаемой основной погрешности		0,5
1.7	Длина «мокрой» части кабеля	м	10
1.8	Материал корпуса		нержавеющая сталь
1.9	Материал «мокрой» части кабеля		бензомаслостойкая резина
1.10	Потребляемая мощность, не более	ВА	20
1.11			
2	<b>КОМПЛЕКТАЦИЯ</b>		
2.1.			
2.2.			
2.3.			
2.4.			
2.5.			
2.6.			
2.7.			
2.8.			
2.9.			
2.10.			
2.11.			
2.12.			

ФИО Ответственного:	Макаров Александр Михайлович
Должность:	Главный метролог
Телефон / Факс:	8(4752)700700 д.6130
Электронный адрес:	
Подпись:	