

Заказчик:	АО «Тамбовские коммунальные системы»	Группа материалов:	
№ опросного листа:		Код МТР в ЕНС РКС:	

Наименование МТР: Извещатель охранный объемный оптико-электронный

№ п/п	Наименование параметра (характеристики)	Размерность	Требования заказчика
1	ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ		
1.1	Тип чувствительного элемента		2-х площадной PIR элемент
1.2	Регулировка чувствительности		есть
1.3	Время разогрева	сек	60
1.4	Тип зоны обнаружения		объемная
1.5	Дальность действия ИК канала	м	10
1.6	Ширина действия ИК канала	м	10
1.7	Угол обзора	град	90
1.8	Рекомендуемая высота установки	м	2,5
1.9	Диапазон обнаруживаемых скоростей перемещения	м/с	0,3...3
1.10	Тип контактов тревожного выхода		нормально-замкнутые
1.11	Длительность тревожного извещения	сек	4
1.12	Коммутируемое напряжение	В	100
1.13	Коммутируемый ток	А	0,08
1.14	Напряжение питания	В	8...15 DC
1.15	Степень защиты	IP	41
1.16	Диапазон рабочих температур	°C	0...+50
1.17	Габаритные размеры	мм	86x54x41
1.18	Масса, не более	кг	0,06
1.19			
2	КОМПЛЕКТАЦИЯ		
2.1.	Кронштейн для крепления в угол	шт	1
2.2.	Извещатель	шт	1
2.3.			
2.4.			
2.5.			
2.6.			
2.7.			
2.8.			
2.9.			

ФИО Ответственного:	Макаров Александр Михайлович
Должность:	Главный метролог
Телефон / Факс:	8(4752)700700 д.6130
Электронный адрес:	
Подпись:	