

Заказчик:	АО «Тамбовские коммунальные системы»	Группа материалов:	
№ опросного листа:		Код МТР в ЕНС PKS:	

Наименование МТР: преобразователь избыточного давления

№ п/п	Наименование параметра (характеристики)	Размерность	Требования заказчика
1	ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ		
1.1	Выходной сигнал	мА	4...20(постоянного тока)
1.2	Диапазон рабочих температур контролируемой среды	°С	-50...+125
1.3	Диапазон рабочих температур окружающего воздуха	°С	-50...+80
1.4	Напряжение питания постоянного тока	В	12...36
1.5	Верхний предел измеряемого давления	МПа	1,0
1.6	Потребляемая мощность	Вт	0.8(не более)
1.7	Степень защиты корпуса датчиков давления (ГОСТ 14254-96)		IP65
1.8	Тип штуцера		M20×1,5
1.9	Межповерочный интервал	лет	5
1.10	Номинальное напряжение питания	В	24
1.11	Предел допускаемой основной погрешности	%	±0.5
2	КОМПЛЕКТАЦИЯ		
2.1.			
2.2.			
2.3.			
2.4.			
2.5.			
2.6.			
2.7.			
2.8.			
2.9.			
2.10.			
2.11.			
2.12.			
2.13.			

ФИО Ответственного:	Макаров Александр Михайлович
Должность:	Главный метролог
Телефон / Факс:	8(4752)700700
Электронный адрес:	
Подпись:	