

Заказчик:	АО «Тамбовские коммунальные системы»,	Группа материалов:	Группа Г-арматура трубопроводная
№ опросного листа:		Код МТР в ЕНС РКС:	ГД000006

Наименование МТР: Колонка водоразборная КВ-4 2750 мм.

№ п/п	Наименование параметра (характеристики)	Размерность	Требования заказчика
1	ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ		
1.1	Рабочая среда		Чистая вода, питьевая вода
1.2	Диапазон температуры рабочей среды		От +0,1 до +40° С
1.3	Диапазон температуры при хранении		От – 40 до +40° С
1.4	Условный проход подводящей трубы от приемника к водопроводной сети	мм	20
1.5	Условный проход подающей трубы	мм	15
1.6	Рабочее давление, Рр	кгс/см ² (Мпа)	1-6 кгс/см ² , (1,0 – 6,0 Мпа) в соответствии с ГОСТ 356-80
1.7	Общая высота	мм	2750
1.8	По климатическим условиям		Соответствует исполнению «У» категории 1 по ГОСТ 15150-69
1.9	Материал приемника		Высокопрочный чугун с шаровидным графитом
1.10	Продукция должна соответствовать требованиям		ТУ 4859-012-49751841-2005
1.11			
2	КОМПЛЕКТАЦИЯ		
2.1.	Колонка в сборе	шт.	В соответствии с конкурсной документацией
2.2.	Паспорт изделия и руководство по эксплуатации	экз.	В соответствии с конкурсной документацией
2.3.	Прочие требования заказчика		
2.4.	Срок службы колонки не менее	лет	8
2.5.	Гарантийный срок эксплуатации	лет	1
2.6.			

ФИО Ответственного:	Горлачев Д. А.
Должность:	Ведущий инженер
Телефон / Факс:	700-700, доб. 6700
Электронный адрес:	GorlachevDA@tamcomsys.ru
Подпись:	
Директор технического департамента:	Начальник производственно-технической службы
Подпись:	