

ООО «Волжские коммунальные системы»
 445000, Самарская область, Тольятти,
 бульвар 50 лет Октября, д. 50.
 +7 (8482) 29-03-70, +7 (8482) 29-03-71
 +7 (8482) 55-13-58 (приемная)
 +7 (8482) 55-13-67 (факс)
 info@volcomsys.ru
 www.volcomsys.ru

Заказчик: ООО «Волжские коммунальные системы» Группа материалов: ЕВ
 № опросного листа: 1 Код МТР в ЕНС РКС: ЕВ0039

Наименование МТР: Насос циркуляционный для систем горячего водоснабжения 25-60-180

№ п/п	Наименование параметра (характеристики) ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	Размерность	Требования заказчика
1	Температура перекачиваемой жидкости	С°	От +2°С до +110 °С
2	Максимальное давление в гидросистеме	бар	10
3	Класс защиты	---	IP 42
4	Класс нагревостойкости изоляции	---	F
5	Максимально потребляемая мощность	Вт	60
6	Условный диаметр трубы	мм	25
7	Монтажная длина	мм	180
8	Максимальный напор	дм	60
9	Вариант присоединения	---	грубое
10	Исполнение корпуса	---	чугун

ФИО Ответственного: Прытков В.В.
 Должность: Начальник цеха №1 Эксплуатации водозаборных сооружений
 Телефон/Факс: +7 (8482) 29-94-96
 Электронный адрес:
 Подпись:

В.В. Прытков