

Заказчик	ООО «Ульяновскоблводоканал»	Группа материалов	Г Арматура трубопроводная
№ опросного листа	3	Код МТР в ЕНС РКС	ГБ0080 ГБ0081 ГБ0082 ГБ0292 ГБ0327

клапан обратный створчатый DN 50-250, PN16;

№ п/п	Наименование параметра (характеристики)	Размерность	Требования заказчика
1	Материал корпуса,		Чугун СЧ 18 ГОСТ 1412-85
2	Диск		Чугун СЧ 18 ГОСТ 1412-85
3	Кольцо в корпус		Латунь ЛЦ 38Мц 2с2 ГОСТ 17711-93
4	Кольцо в диск		Латунь ЛЦ 38Мц 2с2 ГОСТ 17711-93
5	Уплотнение		Латунь ЛЦ40С
6	Тип клапана		Одностворчатый («хлопушка»)

Гл.инженер ООО «Ульяновскоблводоканал»



В.Н. Якимкин